



Product Service

# ZERTIFIKAT

Nr. Z2 14 04 79408 006

**Zertifikatsinhaber:** BWT water + more GmbHWalter-Simmer-Straße 4  
5310 Mondsee  
ÖSTERREICH**Produktions-  
stätte(n):**

79408

**Prüfzeichen:****Produkt:****Wasseraufbereitungsgeräte****Modell(e):****bestmax X, S, V, M, L, XL, 2XL****Kenndaten:**


Zul. Betriebsdruck:	2,0 – 8,0 bar
Fließdruck:	> 1,2 bar
Nenndurchfluss:	60 l/h
Wassertemperatur:	+4°C bis +30°C
Umgebungstemperatur:	+4°C bis +40°C
Rückflussverhinderer:	OV10/DN8
Gesamthöhe mit Bügel:	300 mm; 385 mm; 445 mm; 500 mm; 530 mm; 530 mm; 600 mm
Durchmesser:	88 mm; 88 mm; 110 mm; 130 mm; 147 mm; 147 mm; 185 mm
Gewicht, naß ca:	1,1 kg; 1,5 kg; 3,2 kg; 4,2 kg; 5,9 kg; 6,0 kg; 11,0 kg
Materialien:	Filterkopf PA Filterkartusche PP

**Geprüft nach:**DIN 18879-1:2007  
§ 30, § 31 Lebensmittel- und Futtermittel-  
gesetzbuch (LFGB):2011  
German legislation for foodstuffs  
and feeding stuffs

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

**Prüfbericht Nr.:**

713032866

**Datum,** 2014-04-24
  
( Edgar Hamisch )

Seite 1 von 1

